
济南市历下区闻韵路231号学研国际实业园B座4层(邮编250101)　　电话：0531-6800-8800
网址：www.chnic-lab.com　邮箱：Christina@qcast.cn

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号
电话:400-6800-89
网址:http://www.ctic-lab.com 邮箱:Christina@ctic-lab.com

序号	检测项目	技术指标	单位	检测结果	单项
1	耐候性(96h)	无异常	/	符合	合
2	粘附性	划格区无脱落	kPa	9.5	合
3	外观	无异常	/	符合	合

17	抗压强度	≥3.5	MPa	5.8	符合
18	导热系数	5-6	W/m·K	5.6	符合
19	热阻值	≥0.93	m²·K/W	0.98	符合
20	拉伸强度		MPa	1.34	

23	甲醛含量	≤50	mg/kg	未检出	符合
24	苯系物总和含量限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)	≤100	mg/kg	未检出	符合
25	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	镉(Cd)	mg/kg	未检出	符合
		铬(Cr)	≤60	mg/kg	未检出	符合
26	壬基酚聚氧乙烯醚总和含量(限壬基酚聚氧烯醚和壬基酚	≤1000.00	mg/kg	未检出	符合



声明
Statements